

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Záujemcom v rámci súťaže
„Úprava verejných plôch –
parkovisko“

Trnava, 4.11.2013

Vybavuje: **Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava**
Mgr. Michaela Dobrovodská, 0907 745 169

Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ, obec Hrnčiarovce nad Parnou, obdržal v rámci súťaže na predmet zákazky „Úprava verejných plôch – parkovisko“ v lehote podľa bodu 6 súťažných podkladov žiadosť o vysvetlenie od záujemcu. Vysvetlenie v zmysle žiadosti nasleduje:

Otázka č. 1: Výkaz výmer objekt SO 01 Parkovisko položka č. 30 štrkodrva hr. 25 cm je totožná s položkou č. 32 štrkodrva hr. 25 cm vo výmere 582,75 m². Sú tieto položky správne? Nejedná sa o duplicitu?

Odpoveď: Položky s por.č. 30, a 32 objektu komunikácia sú uvedené správne, nejedná sa o duplicitu, položka por.číslo 30, je uvažovaná tak ako je v popise uvedené pre výmenu podložia.

Otázka č. 2: Podľa položky č. 53 vami zaslaného výkazu výmer objekt SO 01 Parkovisko sa montuje 339,88 m obrubníkov avšak dodávka obrubníkov v položke č. 54 a č. 55 je spolu 315,28 m. Žiadame o vysvetlenie, prečo je dodávka obrubníkov menej ako montáž obrubníkov.

Odpoveď: V Položke s por.č. 55 v objekte komunikácia je uvedené nesprávne množstvo, uchádzač prepíše v predmetnej položke množstvo z 41,88 ks na 167,52 ks.

Otázka č. 3: Podľa PD dažďová kanalizácia je obetónovanie potrubia s výstužou kari siete avšak vo výkaze výmer chýba položka dodávka a montáž výstuže kari siete priemer oka 8mm oká 100/100mm. Žiadame o vysvetlenie prečo výkaz výmer túto položku neobsahuje.

Odpoveď: Chýbajúcu Kari sieť vo výkaze výmer objektu kanalizácia uchádzač zahrnie do jednotkovej ceny položky por.číslo 42 Obetónovanie potrubia.

Otázka č. 4: Vo výkaze výmer objekt sadové úpravy položka č. 6 dodávka trávového semena je 69 kg, avšak pre plochu vo výmere 230 m² podľa výpočtu kg/m² trávového semena je potrebné dodať len 8 kg. Žiadame o vysvetlenie prečo je vo výkaze výmer 69kg trávového semena.

Odpoveď: V Položke č.6 objektu sadové úpravy je uvedené nesprávne množstvo, uchádzač prepíše v predmetnej položke množstvo z 69 na 8 kg.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Otázka č. 5: Žiadame o vysvetlenie akého vzrastu má byť drevina Ginko biloba Mariken, ktorá je uvedená vo výkaze výmer sadové úpravy veľkosti obvod kmeňa 16 cm. Tento kultivár je totižto zakrpateného vzrastu a pestuje sa v kríkovej forme alebo naštepený na podpník v rôznej výške. Zaujímá nás výška tohto kríka.

Odpoveď: V Položke č.15 objektu sadové úpravy uchádzač dopíše do popisu položky obvod kmeňa 12-16 cm, výška koruny 220 cm.

Otázka č. 6: Môže uchádzač nahradiť požadované doklady v časti ostatné čestným vyhlásením?

Odpoveď: Nie, v zmysle § 100 ods. 1 „Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti ...“ a ust. §32 ods. 11 je v druhej časti zákona č. 25/2006 Z.z., čiže jeho ustanovenia nie je možné aplikovať pri podlimitných postupoch podľa §100 a nasl.

Otázka č. 7: V súťažných podkladoch v bode 11 Obsah ponuky, časť 11.3 sa uvádza, že ponuka má obsahovať „ponuku spôsobu realizácie požadovaných stavebných prác a ich častí podľa špecifikácií v súťažných podkladoch a podrobný popis realizácie stavby v súlade so stavebnou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača;“ Táto formulácia znamená, že uchádzač je povinný vypracovať samostatný dokument, v ktorý podrobne popisuje postup realizácie stavebných prác? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď: Áno, uchádzač je povinný vypracovať samostatný dokument, v ktorom podrobne popisuje realizáciu stavebných prác.

Otázka č. 8: V súťažných podkladoch v bode 11 Obsah ponuky, časť 11.3 sa uvádza, že ponuka má obsahovať upravený nenacenený výkaz výmer, v ktorom uchádzač uvedie ním navrhované plnenia označením výrobcu a typu ponúkaných stavebných materiálov alebo stavebných postupov či technológií;“ Myslíme si správne, že sa jedná o nenacenený výkaz výmer, bez zmien výmer, a v ktorom uchádzač vykoná zmenu konkrétneho názvu výrobku v materiálovej položke v prípade, ak vo svojej cenovej ponuke uvažuje s iným názvom výrobku? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď: Áno, uchádzač vypracuje výkaz výmer, v ktorom vykoná zmenu ak uvažuje vo svojej cenovej ponuke s iným názvom výrobku.

Otázka č. 9: Projektová dokumentácia k súťažným podkladom neobsahuje časť k stavebnému objektu SO 03 Sadové úpravy, ale len výkaz výmer. Doplní verejný obstarávateľ túto časť projektovej dokumentácie? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.

Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ nedoplní túto časť projektovej dokumentácie. Práce sú zjavné v projektovej dokumentácii objektu komunikácia.

Otázka č. 10: V Technickej správe a vo výkrese Situácia pre objekt Dažďová kanalizácia sú pre prejazdny líniový žlab navrhnuté 3 ks odtokových vpustov UV1 UV2 a UV3 – jednodielna bodová vpusť. Vo výkaze výmer nie sú, ale sú tam kanalizačné vpusty z betónových dielcov a v počte 4 ks. Môže obstarávateľ vysvetliť ktoré vpusty treba nacenit' a koľko kusov?

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Odpoveď: Uchádzač nacení v zmysle projektovej dokumentácie 4 ks vpustí, z toho 1 ks uličnej vpuste z prefabrikovaných dielov a 3 ks odtokových vpustí v odvodňovacom žľabe. Náklady 1 ks uličnej vpuste zakalkuluje do položiek poradových čísiel 33 až 38 týkajúcich sa uličných vpustí, v ktorých zmení množstvo z 4 ks na 1 ks. Náklady 3 ks odtokových žľabov zahrnie do položiek s poradovým číslom 39 až 41 týkajúcich sa odtokového žľabu.

S pozdravom,

Mgr. Michaela Dobrovodská
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie